


Husets energianvändning



Energideklaration för Nådendalsvägen 2E, Vadstena

- Detta hus använder 171 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m²
Liknande hus 135 - 165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m²
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-02-23 av:

Bengt Spångberg, Riksbyggen Ekonomisk Förening

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.